



Изх. №К- 419 # 1 от 17.01.2019г.

До: Лицата, заинтересовани от Обществена поръчка с предмет: Изпълнение на инженеринг – инвестиционно проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект по Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Основен ремонт, промяна на предназначението, преустройство и осигуряване на достъпна среда на бивша детска градина „Ян Бибиян – 2”:

Подобект № 1: „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства на първи етаж”;

Подобект № 2: „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства на втори етаж”;

с общ капацитет за двата ДЦ – 60 места за дневна грижа и 120 места за консултантски услуги.

Обособена позиция №2 : „Център за обществена подкрепа / Общностен център за деца и семейства и места за спешно настаняване в бивш ДДЛРГ в гр. Силистра”

Обособена позиция № 3: „Площадков газопровод към ЦОП, гр. Силистра”

ОТНОСНО: Постъпило Искане за разяснение, регистрирано в Деловодството на Община Силистра с Вх.№.К – 219 от 16.01.2019г., отнасящо се за Обособена позиция № 1: „Основен ремонт, промяна на предназначението, преустройство и осигуряване на достъпна среда на бивша детска градина „Ян Бибиян – 2”:

Подобект № 1: „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства на първи етаж”;

Подобект № 2: „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства на втори етаж”;

с общ капацитет за двата ДЦ – 60 места за дневна грижа и 120 места за консултантски услуги.

Въпрос № 1: В т.ІІІ – съществуващо положение на техническата спецификация е посочено, че трябва да се предвиди вход откъм ул. „Бесарабия” с възможност за влизане на автомобили: за ползватели, за автомобили със специален режим на движение и за обслужване. В предвид, че по ул. „Бесарабия” не може да се спира и паркира поради голямото движение и малката ширина на улицата, единственото място за паркиране е между трафопоста и ул. „Бесарабия”. Там обаче има възможност само за четири броя паркоместа, които са крайно недостатъчни като се има предвид предназначението на сградата и, че почти всички посетители ще идват с автомобили за определен брой часове през деня. Съгласно нормативни документи за такъв тип сгради се полагат значително повече паркоместа.



Въпрос? Може ли да се използва за паркиране част от дворното място разположено до ул. „Гранична” като се отвори вход откъм нея. Явно е, че и когато е било детска градина това пространство също не се използва рационално.

Отговор: Не – необходимо е официалният вход да е откъм ул. „Бесарабия” заради по-голямата ширина на същата и по улеснен достъп на автомобили със специален режим на движение. Цялото дворно място е необходимо да се благоустрои, съгласно предвижданията на програмата и техническата спецификация. Към настоящият момент местата предвидени за паркиране, следва да се проектират и изградят откъм ул. „Бесарабия”.

Данните са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД,
във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП