



# ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33  
7500 Силистра

☎ (086) 82-42-43 Факс: (086) 82-33-43  
E-mail: mayor@silistra.bg

Изх. № К – 9588#1 от 27.10.2016 г.

**До:** Лицата, заинтересовани от Обществена поръчка с предмет: „Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект “Ремонт на уличното осветление на гр. Силистра” и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта.

**ОТНОСНО:** Постъпило Искане за разяснение, регистрирано в Деловодството на Община Силистра с Вх.№.К – 9588 от 24.10.2016 г.

**Относно: Приложение 1, позиция 38 от КС**

В приложение 1 – Техническа спецификация, в. т.2, в Количествената сметка позиция 38 гласи: „Поддръжка на системата + трафик данни за 1 година”.

**Въпрос 1:** Моля да уточните, дали се има предвид „поддръжка на системата за управление на уличното осветление за 1г.” или „поддръжка на системата за улично осветление за 1 г.”?

**Отговор:** Има се предвид „поддръжка на системата за управление на уличното осветление за 1 г.”.

**Относно: Приложение 1, позиция 1 и 23 от КС**

**Въпрос 2:** Моля да посочите, кои конкретни дейности се включват в следните позиции от Количествената сметка в Приложение 1:

1	Ремонт на въздушна кабелна мрежа
23	Ремонт на стоманен стълб, Н=9м - съществуващ
26	Ремонт на стоманен стълб за парков осветител, Н=4м - съществуващ

**Отговор:** Включват се следните дейности:

1	Ремонт на въздушна кабелна мрежа	<ul style="list-style-type: none"><li>- Проверка на опъвателните станции</li><li>- Замяна на повредени кабели</li><li>- Проверка на изолация и кабелни връзки</li><li>- Проверка/ремонт на компроментирани връзки</li></ul>
23	Ремонт на стоманен стълб, Н=9м съществуващ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Проверка, ремонт и/или замяна на разклонителна кутия и капак</li><li>- Нанасяне на корозионно устойчиво покритие</li><li>- Проверка на основата на стълба за наличие на дълбока язвена корозия и при наличие на такава да се извърши подмяна нов</li></ul>

26	Ремонт на стоманен стълб за парков осветител, Н=4м съществуващ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверка, ремонт и/или замяна на разклонителна кутия и капак</li> <li>- Нанасяне на корозионно устойчиво покритие</li> <li>- Проверка на основата на стълба за наличие на дълбока язвена корозия и при наличие на такава да се извърши подмяна с нов</li> </ul>
----	--	--

**Относно: Позиция 37 от Количествена сметка от Приложение № 1 – Техническа спецификация – „Табло управление комплект с GPRS модул и електромер.**

**Въпрос 3:** Моля да уточните следните параметри на електромера в таблото:

- Какъв клас на точност трябва да има?
- Колко тарифен да бъде?
- За какви нужди е предназначен: за собствени нужди ли ще се използва или за отчитане от страна на електроразпределителното дружество?

**Отговор:** Параметрите на електромера в таблото са както следва:

- Клас на точност – 1, при спазен стандарт БДС EN 50160:2010 от страна на доставчиците на електроенергия;
- Дневна/нощна тарифа;
- Предназначен е за собствени нужди.

**Относно: Допълнителни и/или отпадащи дейности и/или доставки.**

**Въпрос 4:** Моля да уточните как ще се процедира в случай, че в хода на изпълнението на договора се появи необходимост от изпълнение на дейности/доставки, невключени в приложената в документацията Количествена сметка, или се наложи намаляване на някои дейности/доставки, при положение, че в Офертата Изпълнителят не предлага единични цени, а само обща цена на всеки от трите етапа на изпълнение на договора.

**Отговор:** Посочената Количествена сметка е индикативна. Окончателната ще бъде изготвена на база изготвения работен проект от страна на изпълнителя на инженеринга.

*Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД*

**д-р Юлиан Найденов**

**Кмет на Община Силистра**