



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

Ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Изх. №К - 2118#1 от 16.03. 2017г.

До

Заинтересованите лица

В обществена поръчка с предмет: „ СМР по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ДЯ „Здравец“: ОП 1 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ и ПГСУАУ „Атанас Буров“; ОП2 ДЯ „Здравец“, реф. № 00030-2017-0005

ОТНОСНО: Искане за разяснение по чл.33, ал.1 от ЗОП, Вх. № 2118 от 16.03.2017 г.

Уважаеми г-жи и г-да,


Във връзка с постъпило запитване с Вх. № 2118/16.03.2017 г., на основание чл. 33, ал.2 и 4 от ЗОП, правя следните разяснения:

1. Предвидения в ПСД и проекта основен резервоар за нафта 5 м3 се монтира подземно. Съгласно действащите изисквания той трябва да бъде двустенен. Моля да дадете указания за начина за изработка.

ОТГОВОР:

Достатъчно е да се представи сертификат от производител за това, че резервоара може да бъде монтиран подземно. Всеки доставчик и/или производител

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

Ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

Тел: (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

трябва да гарантира, че съоръжението му отговаря на нормативната уредба, щом като тя изисква да е двустенен, то нека е така, и фирмата производител да го гарантира с документи - сертификати, работни карти, технически паспорт и прочее.

2. Има противоречие в предвидената ПСД поз.152 Автоматизирана модулируема горелка за нафта с нафтова помпа с мощност $Q_{от}=130 \text{ kW}$ и в обяснителната записка: Комбинирана горелка за нафта/газ. Моля да изясните вида на горелката

ОТГОВОР:

Да се чете, комбинирана на нафта/газ.

Д-р Юлиян Найденов - Кмет на Община Силистра и
Дочка Милушева - Директор на ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр. Силистра
чрез Д-р Юлиян Найденов, упълномощен на основание чл.7, ал.1 от ЗОП

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий” и детска ясла „Здравец”, гр. Силистра” – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020