



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
E-mail: mayor@silistra.bg

Изх. № 2896 от 25.05.2015 г.

ДО
Заинтересованите лица
по обществена поръчка
публикувана в АОП ID № 665325

Относно: Запитване с Вх. № 3965/22.05.2015 г. в обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и изграждане) за реконструкция на котелни помещения на сгради общинска собственост с цел присъединяване към газоразпределителна мрежа на гр. Силистра“

Уважаеми г-жи/г-да

Във връзка с постъпило запитване по указания за участие в горепосочената обществена поръчка, Ви предоставям следното разяснение:

Въпрос №1: „В техническото задание, относно „Реконструкция на котелно помещение на Детска ясла „Здравец“ с цел присъединяване към газоразпределителната мрежа на гр. Силистра“, точка 2. Анализ на съществуващото положение е записано, че съществуващият котел ОН 55 (640 kW) и е предвиден нов водогреен котел 130 kW, по проект за внедряване на мерки за ЕЕ. В т. 4 от техническото задание „Обем на дейностите“ не фигурира доставка на нов котел 130 kW, а само доставка на горелка за природен газ. Моля да разясните мощността на тази горелка на кой от двата котела да отговаря – на съществуващият котел 640 kW или на предвиденият по проект за внедряване на мерки за ЕЕ, котел 130 kW?“

Отговор: Мощността на горелката трябва да отговаря на съществуващия котел ОН 55 (640kW).

Въпрос №2: „Моля да уточните изискването за притежаване на Пълна проектантска правоспособност само за ръководните служители, свързани с част „Проектиране“ ли се отнася. Необходимо ли е Ръководителя на строежа и Координатора по безопасност и здраве да притежават Пълна проектантска правоспособност?“

Отговор: Изискването за притежание на Пълна проектантска правоспособност е относимо само за служителите свързани с част „Проектиране“ и не е относимо към Ръководителя на строежа и Координатора по безопасност и здраве.

Въпрос №3: „Моля да уточните достатъчно ли е декларациите за ангажираност да бъдат представени само от ключовия персонал, необходим за изпълнение на поръчката?“

Отговор: Декларацията за ангажираност следва да се представи от ключовия и неключовия персонал, предвиден от участника за изпълнение на поръчката.

Въпрос №4: „В Раздел IV – Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата, като пояснение фигурира следния текст: „* Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок на валидност, по-кратък от срока на валидност на офертата“. Моля да уточните срока на валидност на изискуемата гаранция за участие в процедурата?“

Отговор: „В раздел IV – Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата, е допусната техническа грешка в последното пояснение към точка 2.1.3, същото следва да се чете: „* Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок на валидност, не по-кратък от срока на валидност на офертата“

.....

Денка Михайлова

За кмет на Община Силистра

на основание Заповед № ЗК-860/22.05.2015 г.